Tárgya:	Gálffy I.u.1. Érintésvédelmi,villamos tűzvédelmi és villámvédelmi hibák kijavítása Herman Ottó Lakás-és garázsfenntartó Szövetkezet
	Megnevezés
1.	A lépcsőházban lévő felszálló fővezetéki kötődobozokban lévő sodrott vezetékkötések átszerelése fővezetéki sorkapcsosra Fsz.-10-ig emeleteken. (5db
2.	Főelosztó szekrény karbantartása, portalanítása, csavarkötések ellenőrzése, veszélyre figyelmeztető és áramköri azonosító matricák pótlása
3.	Főelosztó szekrényben lévő schneider tűzvédelmi főkapcsoló működtető kar rotációs hajtás kivezetése az elosztó ajtajára.
4.	Az épületben lévő hiányos lámpatestek búrájának pótlása, vagy lámpatest cseréje kettős szigetelésű lámpatestekre.
5.	A tetőtér 1.helyiségben lévő dugaljhoz védővezető kiépítése
6.	A tetőtér 2.helyiségében lévő szellőzőmotorok elosztószekrényeinek zárhatóvá tétele, figyelmeztető matricák pótlása, karbantartása, vagy ha üzemen kívüliek, akkor feszültségmentesítése
7.	Az épület meglévő hiányos villámvédelmi rendszerének bontása, új villámvédelmi rendszer kiépítése szaktervező által készített terv alapján (tervezési díjat nem tartalmazza)
8.	Érintésvédelmi,Villamos tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálati minősítő irat készítése a hibák kijavítása után.
9.	Kiszállás, átadás-átvétel